

PUIT HYDRAULIQUE

Remarque : Le puit est à créer dans l'arborescence RE2020 au niveau de la zone. Il est ensuite à raccorder au système lors de la saisie de la CTA

Paramètre	Valeur à saisir
Profondeur du puit	Selon projet
débit maximal fourni par la pompe	0.5m ³ /h
Puissance nominale de la pompe	50W
Longueur du puit	Selon projet
Conductivité du conduit	0.4W/m.K
épaisseur du conduit	2.9mm
Diamètre intérieur du conduit	26mm
Type de sol	Selon projet
Température au dessus de laquelle la pompe est arrêtée en période de chauffage	15°C
Température au dessus de laquelle la pompe est activée hors période de chauffage	24°C